

**VINÇOTTE CERTIGO asbl**

Organisme de contrôle agréé

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0821.076.888 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☒ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be

Rapport n° :

30525448/008



CF 131640

Rési code :

1

**PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION**

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

|                             |                                 |                                   |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Nom, Prénom : .....         | Nom, Prénom : .....             | Adresse : CHAUSSEE DE JODOIGNE 29 | Propriétaire : TACM |
| N° carte d'identité : ..... | CP + Commune : 1350 GREZ-DR-LEZ |                                   |                     |
| N° TVA : BE .....           | Tél : .....                     |                                   |                     |

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

App 2° étage N°4

|                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input checked="" type="checkbox"/> mise en usage <input type="checkbox"/> modification <input type="checkbox"/> extension | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 271bis | <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation |
| <input type="checkbox"/> mobile <input type="checkbox"/> temporaire                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278               | <input type="checkbox"/> Unité de travail domestique   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> périodique <input checked="" type="checkbox"/> contrôle <input type="checkbox"/> .....            | <input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art .....             | <input type="checkbox"/> Parties communes              |
| <input type="checkbox"/> Art 276 : renforcement                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Art .....                                             | <input type="checkbox"/> Unité de travail              |
| <input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation                                                                                                   |                                                                                |                                                        |

Données générales de l'installation électrique :

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Données distributeur     | EAN 54 14 49 0 2 0 7 0 2 8 7 9 3 7 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> EAN non communiqué                                                                            | <input type="checkbox"/> Compt. kWh non placé |
|                          | Compt. kWh n° : 3260919                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Index jour : 00001,2                                                                                                   | Index nuit : 00001,3                          |
|                          | Protection branchement (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....  |                                                                                                                        |                                               |
| Données installation     | Conçue pour U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> .....                                                                                                                                  | Type de prise de terre : <input type="checkbox"/> boucle de terre <input checked="" type="checkbox"/> barres / piquets |                                               |
|                          | Courant nominal maximum (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> ..... | <input type="checkbox"/> .....                                                                                         |                                               |
|                          | Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 10 mm <sup>2</sup> - Type : EXUB                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                               |
| Description installation | Dispositif diff. gén. : 40 A / 300 mA TI                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de tableaux : 2                                                                                                 | Nombre de circuits terminaux : .....          |
|                          | <input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                               |

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                 |                                    |                                                         |                                                |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacts dir.                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Contacts indir. | <input checked="" type="checkbox"/> Montage                     | <input type="checkbox"/> Appareils | <input type="checkbox"/> Matériel                       | <input checked="" type="checkbox"/> I>/section | <input checked="" type="checkbox"/> Schémas    | <input type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : 15 Ω                                                                                                                                 |                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Isolement général : 5,12 MΩ |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre |                                                | <input type="checkbox"/> Test dispositif diff. |                                                 |
| Le dispositif différentiel général : <input type="checkbox"/> était plombé <input checked="" type="checkbox"/> a été plombé <input type="checkbox"/> n'a pas été plombé <input type="checkbox"/> ne peut pas être plombé |                                                     |                                                                 |                                    |                                                         |                                                |                                                |                                                 |

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

|                                           |                                                        |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Infractions Nouvelle installation         | /                                                      | Visa GRD ou mandataire : |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |                                                        |                          |
| Infractions Installation existante        |                                                        |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |                                                        |                          |
| Remarques                                 | Pos de courant -> Pos de test diff et boucle de défaut |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |                                                        |                          |

Conclusion(s) :

- ☒ La nouvelle installation est conforme au RGIE.  
☐ L'installation existante est conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

19/04/2012

☒ par le même organisme de contrôle (\*).

Agent visiteur :

Nom : M. Semmaire

Agent n° : 5203

Date : 19/04/12

Pour le Directeur Général : Signature

VINÇOTTE CERTIGO vzw

VINÇOTTE

Mat. Semmaire

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 2 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1 ☐ .....

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.  
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.  
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.  
(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.