

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: M3/2011/13

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Schansweg 67  
2610 Wilrijk

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: De Zitter BvBA

Adres: Herborenlaan 14 2520  
Oelegem

INSTALLATEUR: Idem

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 16.1.2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

~~(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop-wooneenheid~~: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~4.1.88~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A max

Bedingskabel hoofdbord: 2x10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type ADS

Type van de aardelektrode: bus - baren - pennen - horizontale geteeld Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 10 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: - Schemas en bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: - Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdeler
	naam:
<u>Nota: Licht toestellen nog te plaatsen</u>	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangskemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16.1.2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  2. De installatie is niet conform.
  3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

M3  
B.A. Ouytem

De directeur,