

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Bordink 11, 2170 Merksem
 Naam eigenaar Muller
 Adres eigenaar niet bekend,
 Type object appartement
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 15/11/2019 volgens artikel 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

| | | | |
|--|------------|---|-----------|
| Spanning (V) | 230 (1f+N) | In hoofdschakelaar (A) | 63 en 40 |
| Type elektrode | pen | ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 en 30 |
| \varnothing voedingsleiding (mm ²) | 10 | Aantal verdeelborden | 2 |
| In hoofdbeveiliging (A) | 63 | Aantal stroombanen per verdeelbord | 1 en 11 |

Metingen

| | | | |
|----------------------|----------|--|------|
| Ra / Zs (Ω) | 7,3 / -- | Werking differentiële schakelaar(s) | goed |
| Continuïteitsmeting | goed | Isolati weerstand van de installatie (M Ω) | >0,5 |

Inbreuken

1. Nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

Zie schema's voor de omschrijving

Besluit

De installatie is conform het AREI.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het eendraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 15-11-2044 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 8/1/2020

Naam agentonderzoeker: Benjamin Vanderhoeven,

Handtekening:



Raadkningen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die bevoegd is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.