



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P027201 Lid nr.: _____ Aanvrager: Trips

Verantwoordelijke voor de werken: Alex Trips Gegevens: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
 Naam, Voornaam: Alex Trips Naam, Voornaam: _____
 Adres: Van Eyckelaan 26
 Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + stad: 3630 Mouscron
 BTW nr.: BE _____ Tel: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB _____
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis ① Wooneenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 ② Huishoudelijke werkeenheden
 Art 276 periodiek controle _____ Art 88 Art _____ ③ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring overdracht _____ Art _____ Art _____ ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdeler: EAN 54144920000 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: _____ Meterstand dag: _____ nacht: _____ kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ nr.: _____ Meterstand: _____
 Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V _____ Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ Aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 20 mm² - Type: LVB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 20
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I-/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 4,5 Ω Algemeen isolatieniveau: 5 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	_____	Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	_____	
Inbreuken Bestaande installatie	_____	Aangestelde DNB: Naam:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	_____	
Opmerkingen	<u>Nota: Bad + sanitaire installatie was nog niet geplaatst</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil	_____	

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 voor 710912035
 • door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) De aanvrager wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanpak van de overtrekking.

Agentbezoeker: Van Linck Voor de directeur generaal: Handtekening
 Naam: _____ Agent nr.: 2708 Datum: 7-10-2008
 Aantal bijlagen: Situatieschema('s): _____ Eéndraadschema('s): _____

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.