

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)

Evence Coppélaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Email : info@comfortheating.be

Website : www.comfortheating.be

BE 0543.791.797

Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : Sensimmo

Klant : Kermeneren Eric

Adres : Koelmeeid 82

3650 Dilbeek - Hoboken

Tel : 0674/467602

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 2800 liter

Materiaal buitenwand : Duor ☒ toegankelijk ☐ ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : /

Datum uitvoering controle : 23/02/2022

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : ok

Visuele controle van de toebehoren : ok

Overvulbeveiligingssysteem : ok (sande)

Controle aanwezigheid water en slib : niet

Lekdetectiesysteem : niet

Certificaat vorige controle : niet

Meting potentiaalverschil : niet

*Verdere exploitatie toegelaten/niet-toegelaten

Visuele controle buitenwand : ok

*Schrapen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Kathodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging. *Geen herkenning vereist*

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor/...../.....

Naam en handtekening technicus

en firmastempel :

Comfort Heating BV

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

Naam en handtekening klant :

*Schrappen wat niet past