BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST vzw /asbl
Erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréé

Maatschappelijke zetel/Siège social:
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09
www.electro-test.be/info@electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle:

Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: *Sibelga* **N° Teller / N° Compteur:** *66854061*

Verslag N° / N° Rapport: *E88.2016-02-25.1* Id: *0* **EAN Code:** -

Aard van onderzoek:AREI / Genre de contrôle :RGIE | **Art:** *86* - **Art:** *271* - **Net:** *TT*

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle :

Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: *Rue Saint-Quentin 28* Installateur: *Bestaande / Existant*

Gemeente / Commune: *Bruxelles* B.t.w./T.v.a.: -

Postcode / Code Postal: *1000* Ik/ C.I. : -

Eigenaar / Propriétaire: *CDR Invest* Adres / Adresse: *Idem*

Inspecteur: *Vannetelbosch Otto* ☑ **Datum van onderzoek / Date du controle:** *25/02/2016*

Onderzoek / Contrôle: *Woning/Maison* -

Spanning/ Tension:	Meter / Bord verbinding/ Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging/Protection max.:
3X230V	*3* X *16mm²* *VOB*	*63A*

Aardelectrode/ Electrode de terre: *Pen / Piquets* *139* Ohm **Isolatie/Isolement:** *2.5* MOhm **Aantal verdeelborden/Nombre de tableaux:** *2*

Diffetrentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: **Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:** *36*

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / Circuits terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE
63A	300mA	A	1*40A-4P 5*10A-2P 8*16A-2P 3*20A-2P 1*6A-2P	OK	OK	271
40A	300mA	A	3*25A-2P 2*10A-2P 10*16A-2P 1*40A-4P 1*50A-4P	OK	OK	271
40A	300mA	A		OK	OK	271
40A	300mA	A		OK	OK	271

Visueel nazicht Algemeen: NOK Contrôle Générale:	Directe aanraking: OK Contact direct:	Indirecte aanraking: NOK Contact indirect:	Aansluitingen: NOK Raccordements:	Potentiaalvereffeningen: NOK Liaisons équipotentielles:

Inbreuken/ Infractions:

I1: Algemene opmerkingen - I1: Remarques générales I3: Indirekte aanraking mogelijk - I3: Contact indirect possible I4: Aansluitingen zijn niet in orde - I4: Raccordements ne sont pas en ordre I5: Potentiaalvereffeningen zijn niet in orde - I5: Liaisons Equipotentielles ne sont pas en ordreA2: Aardingsweerstand >100 Ohm - A2: La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohm E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt - E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués F1: Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd - F1: Les canalisations non utilisées ne sont pas supprimées F7: Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair - F7: Conducteur d'installation non protégé ou pas reglementaire G3: Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraag - G3: Le materiel utilisé, n'est pas conforme au degré de protection exigé J1: Eéndraadschema niet aanwezig - J1: Le schema unifilaire n'est pas présent J2: Situatieschets niet aanwezig - J2: Le schema de postion n'est pas présent

Bijkomende Inbreuken/ Infractions supplémentaires: -

Opmerkingen / Remarques : -

Besluit / Conclusion:

De installatie is niet conform met het AREI en mag tijdelijk in dienst blijven. - L'installation n'est pas conforme au RGIE et peut temporairement rester en service.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn,om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen,opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum. - Conformément à l'art 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatéesau moment de la visite doivent être éxécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an aprés date de contrôle.

Controlebezoek op / Visite de contrôle prévue: *24/02/2017*

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l

'inspecteur: ☐

VISUM (Datum / Date):

ELECTRO-TEST Otto Vannetelbosch
Vannetelbosch Otto

Digitaal ondertekend door Otto Vannetelbosch (Authentication)
DN: c=BE, cn=Otto Vannetelbosch (Authentication), sn=Vannetelbosch, givenName=Otto, serialNumber=76121030508
Datum: 2016.02.26 00:56:31 +01'00'

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk angeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
RAPP.ELS/EI1.T.V.01 – 20.12.12