CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

volgnummer attest: 55[illegible]/2023

Firma
naam: TANKTECHNO BELGIË
straat en nummer: Willem Van Saeftingelaan 23
postnummer en gemeente: 9170 DE KLINGE
tel: gsm: Tel./Fax 03 296 08 95
e-mail: patrick.van.obbergen@pandora.be
ondernemingsnummer: BTW-nr. 0869 948 755

Technicus
naam: Patrick Van Obbergen
Erkend Technicus - Controleur
erkenningsnr. SV SV 03007
datum controle: 03/10/2023 Tanktechno België
arbeidsduur: 1 uur.

Klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
☐ particulier ☐ onderneming
naam: van den Bogaert
straat en nummer: Tulaerenhtegat 73
postnummer en gemeente: 3040 Ottenburg
tel: gsm: 0475/94 84 45
e-mail:

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel: gsm:
e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☐ niet-ingedeeld, inhoud: 3000 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☐ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☐ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere: _____

☐ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere: _____

☐ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 1980
tanknummer:
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van eigenaar.
merk:
fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:
☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest 55[illegible]/2021 ☐ aanwezig, datum: 03/10/2023 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok
	dichtheid toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja	☐ nee
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,….)	☐ ok	☐ niet ok
	algemene staat tank	☐ ok	☐ niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☐ nee
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☐ nee

opmerkingen:

leidingen en toebehoren			
aansluitingen (ontluchting, vulling)		☐ ok	☐ niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)		☐ ok	☐ niet ok
uitmonding leidingen		☐ ok	☐ niet ok
staat aanvoer- en terugvoerleiding	☐ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	☐ ok	☐ niet ok
stookoliefilter	☐ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	☐ ok	☐ niet ok

andere toebehoren:

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem *(bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlarem)*	fluit	☐	☐	☐	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering *(bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarem)*

☐ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm
pH: _____ *(<6, inwendige inspectie vereist)*
geleidbaarheid: _____ ☐µS/cm ☐mS/cm *(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)*
bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja *(ja, inwendige inspectie vereist)*
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: te vroeg.				
lekdetectiesysteem *(bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarem)* ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		ok	controle werking niet ok
		☐ fluïdum		☐	☐
		☐ onderdruk		☐	☐
		☐ overdruk		☐	☐
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐
		☐ andere:		☐	☐
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐	☐
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: -2 dBµV onder het vloeistofniveau: -2 dBµV ☐ overdruk,drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk,drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode:		*Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.*	
	☐ opmerkingen: Niveau maraut: 52 cm.				

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

peilmeting	aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
peilstok	☐	☐	☐	☐
mechanisch	☐	☐	☐	☐
pneumatisch	☐	☐	☐	☐
hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☐	☐	☐
andere: _____	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op ...../...../..... , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op ...../...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig controle: ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd
inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____

***De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.*

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Deze test is een momentopname. Mono-tube aangeraden.

EINDBEOORDELING

☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

****Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.*

WAARSCHUWING
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ...../...../..... ☐ n.v.t.

handtekening erkend technicus	Patrick Van Obbergen Erkend Technicus - Controleur SV 03007 Tanktechno België	handtekening klant voor kennisname

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op **http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/.**

Copyright BtecCH – niets van dit document mag zonder toestemming van BtecCH V.Z.W. Dauwstraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig gekopieerd of overgenomen worden. 1650_V01/2022