

energieprestatiecertificaat bouw


wooneenheid

identificatiecode 72020-G-2015/00065/EP17727/C421/D01/SD011
omschrijving Nieuwbouwwp 10 - Kerkhovensesteenweg 400/0201 3920 Lommel
straat Kerkhovensesteenweg nummer 400 bus 0201
postnummer 3920 gemeente Lommel
datum ingebruikname /
datum einde werken 31/08/2018
datum aanvraag vergunning 13/03/2015
datum vergunning / melding 09/06/2015
De bouwknoepen zijn meegerekend
softwareversie 10.5.1



Berekend
E-peil

E27



verslaggever

voornaam DRIES achternaam DE KEYSER code verslaggever EP17727
straat Industrieweg (H) nummer 45 bus
postnummer 3980 gemeente Tessenderlo land België
kbo-nummer 0899789222 firma macobo
rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).
datum: 14/11/2019
handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 31/08/2028*

* De eigenaar houdt het energieprestatiecertificaat bij tijdens de volledige geldigheidsperiode. Als de gegevens op dit energieprestatiecertificaat niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, kan het certificaat vervallen.

Naam gebouw: BLOK A - Nieuwbouwappartementen + Handel
 Naam EPB-eenheid: Nieuwbouwapp 10 - Kerkhovensesteenweg 400/0201 3920 Lommel
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Bestemming: Wonen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 450.24 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-poll	E-poll	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eisen	<input checked="" type="checkbox"/>	40	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70.00	10.00	<input type="checkbox"/>
Bereikte prestatie	/	34	27	/	/	35.6	43.84	/
Conformiteit	voldoet niet*	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/

* Voor ten hoogste 2 % van de oppervlakte van alle scheidingsconstructies moet niet voldaan worden aan de eisen gesteld in vak 1 van bijlage III van het EPB-besluit.

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

48.93 kWh/m²

De EPB-eenheid voldoet aan de eisen voor een BEN-gebouw².

² BEN staat voor bijna-energie-neutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen. Meer informatie via www.energiesparen.be/BEN

Datum: / /

De aangifteplichtige,
Tom Fransen

FRANSEN BOUWONDERNEMING

(handtekening)

De aangifteplichtige,
/

(handtekening)

De verslaggever,
DRIES DE KEYSER

macobo

(handtekening)

EPB-aangifte: hoofdformulier

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Energieprestatiecertificaat | X |
| - Formulier Opdeling bouwproject | X |
| - Transmissieformulier | X |
| - EPW-formulier | X |