

**DE INSTALLATIE IS CONFORM**

Datum(s) van controle: 10/07/2020 Uitgiftedatum verslag: 10/07/2020  
Verslagnummer: 0307-200710-02

**Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:**

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen  
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
T: 011 42 18 34 E: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
U/ref.: 0307  
De agent-bezoeker: nummer 0307

**Identificatie van derden:**

Opdrachtgever: GERRY NOUKENS  
Adres: FERNAND VAN BAELESTRAAT 17, 3970 LEOPOLDSBURG  
Naam eigenaar, uitbater of beheerder:  
Adres: FERNAND VAN BAELESTRAAT 17, 3970 LEOPOLDSBURG  
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:  
Adres: FERNAND VAN BAELESTRAAT 17, 3970 LEOPOLDSBURG  
BTW-nummer:

**Identificatie van de elektrische installatie:**

Adres: FERNAND VAN BAELESTRAAT 17, 3970 LEOPOLDSBURG  
EAN- code: 541449206002335680  
Nummer teller: 1SAG3100031876  
Private hoogspanningscabine: Nee  
Type installatie: Wooneenheid

**Gegevens van de controle:**

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:  
Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) - herkeuring na verkoop  
Datum uitvoering van de installatie:  
Vóór 01/10/1981

**Informatie inhoud controle:** Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast  
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N  
Type van de aardelektrode: Aardingspen  
Voedingsleiding van het hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>



RE06\_01-08\_01 06/20

1 / 3

Aantal stroombanen: 16 (reserve inbegrepen)  
Type van het aardverbindingssysteem: TT  
Aantal borden: 2  
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 25A  
Type van de algemene schakelaar: 4P 40A/30mA

**BESCHRIJVING:**

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,  
beschermde stroombanen: Zie schema's

**Resultaten van de controle:****Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 14 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >0,5 MOhm  
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK  
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK  
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

1 Herkeuring na verkoop, zie vorig verslag met referentie ACEG VEK1\_7\_NL\_\_20161205 keuringsdatum 02/05/2018

**Besluit van de controle:**

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 10/07/2045  
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



### Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

#### 1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

