



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi
AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Form containing personal data of the responsible person, company name (Electro Beutels PVBA), BTW number (BE 519 944 519), and installation details like date of inspection (19/05/05) and owner name.

Form detailing the type of visit (270), inspection criteria (AREI art. 86), and technical specifications of the installation including voltage (230V), cable type (ENVB), and conductor cross-section (4x10 mm²).

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

Table with 3 columns and 3 rows for describing the installation. The first cell contains the handwritten text 'Zie schema's'.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Handwritten response 'Geen' (None) indicating no breaches were found.

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood. De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 19/05/2030 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit: DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ... opnieuw gekeurd worden. Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening
Handwritten signature: HENS F. 2121