

* Schrappen wat niet past

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Naam en handtekening technicus

Naam en handtekening klant

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Volg klant: ophalen

- verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) *
- verdere exploitatie toegelaten (Groen/Rood) *

meting potentiaalverschil

certificaat vorige controle *OK in meet aanwijzing*

ultrasoon-onderzoek *OK*

controle aanwezigheid water en slib *OK*

overvulbeveiligingssysteem *OK*

visuele controle van de toebehoren *OK*

Bijzondere opmerkingen:

Controles:

Datum uitvoering controle:

*2016
2/6/2016*

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Mazoutreservoirs voor de verwarming van een gebouw

Nummer van het reservoir:

Buitenwand: Toegankelijk Ontoegankelijk

Nominale inhoud reservoir:

6000L

Materiaal:

met enkelw

Adres reservoir:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur:

SU 05386

Tel.:

0474 806 158

Gemeente:

Balen

Nr.:

9

Straat:

*Boven
Groenstraat*

Postnummer:

2490

Conformiteitsattest VOOR Mazoutreservoirs



Luikersteenweg 11 - 3500 Hasselt

Tel.: 011-22 02 06

Gsm: 0497-84 05 96

E-mail: hasselt.euroservice@outlook.com

BTW: BE 0707 657 461

BANK BE94 0689 1097 4214