CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

VASTGOED EXPERTS

Vlimmersebaan 132 2275 Wechelderzande 014 89 34 76

KLANT

Naam: [illegible]
Straat en nummer: [illegible] 104
Postcode en gemeente: 2400 MOL
Tel.:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

☒ Particulier Inhoud 2000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud ..... L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☐ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☒ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Ontoegankelijk ☐ Groeve Datum van plaatsing: 1995
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere .....

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervulling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Algemene staat tank					
Aantal centimeter water in tank: 0 cm.					
Water- en slibbemonstering Ph:		☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig JA	Aanwezig NEE	Controle OK	Controle NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	..... mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

.....

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jo Bernaerts
Erkenningsnummer: SV05401

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

DATUM KEURING 11 / 2 / 2022

DE VOLGENDE CONTROLE

☐ MOET GEBEUREN VOOR ...../...../.....
☒ IS AAN TE RADEN VOOR 11 / 2 / 2027

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden