

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 26/07/2024 **Uitgiftedatum verslag:** 26/07/2024
Verslagnummer: 0818-240726-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
T: 011 42 18 34 E: limburg-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0818

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: SAVEMAK VASTGOED
Adres: KERKHOVENSESTEENWEG 447, 3920 LOMMEL
Naam eigenaar, uitbater of beheerder:
Adres: Hospitaalstraat 6B, 3970 Leopoldsburg
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: SAVEMAK VASTGOED
Adres: KERKHOVENSESTEENWEG 447,3920 LOMMEL
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam:
Adres: HOSPITAALSTRAAT 6B, 3970 LEOPOLDSBURG
EAN- code:
Nummer teller: 7 706 490
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Handelspand

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnummer 0818-240726-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 13 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type AC,
beschermd stroombanen: Gehele installatie behalve kring 10
aantal: 1



6 kringen 2P aut. 10 A 1,5 mm² XVB

3 kringen 2P aut. 16 A 2,5 mm² XVB

3 kringen 2P aut. 20 A 2,5 mm² XVB

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 25 A 30 mA type AC,
beschermd stroombanen: kring 20
aantal: 1

1 kringen 2P aut. 16 A 2,5 mm² XVB

Geen schema's aanwezig - Beschrijving kringen gemaakt.

Verslagnummer 0818-240726-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken
Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie inbreuken
Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie inbreuken
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 43 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 50,0 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 3 De lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 4 Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt (Boek 1: 9.1.1 / 9.1.2).
- 5 Soepele kabel welke geen installatiekabel is, mag niet voor een vaste aansluiting gebruikt worden. (VTMB)
- 6 De verbindingen zijn niet gebeurd in borden, in aftakdozen, aan de klemmen van contactdozen, schakelaars of in de verlichtingstoestellen (Boek 1: 5.2.6.1).
- 7 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (Boek 1: 5.2.9.6).
- 8 Opbouwcontactdozen en/of -schakelaars zonder achterplaatje mogen niet rechtstreeks op een brandbare ondergrond bevestigd worden (Boek 1: 4.3.3.5). (wc)
- 9 De hoofdequipotentiale verbindingen ontbreken (Boek 1: 4.2.3.2).
- 10 Het volgnummer, de kortsluitstroom, de voedingsspanning en het aardnetstelsel is niet op elk bord vermeld (niet-huishoudelijke installaties) (Boek 1: 3.1.3.3).

Opmerkingen:

- 1 Differentieelstroominrichting type AC mag enkel blijven gebruikt worden indien er geen installatiedelen geplaatst worden welke gelijkstroomcomponenten kunnen genereren.
- 2 Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht komen.
- 3 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.
- 4 Wegens het ontbreken van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de volledige installatie zal bij het volgende controlebezoek de conformiteit opnieuw moeten nagegaan worden.
- 5 Dit verslag kan dienen voor de verkoop van het handelspand.

Verslagnummer 0818-240726-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Besluit van de controle:

- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Bart van Rossum

Verslagnummer 0818-240726-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com