



firma	
BFuel BV	
Sint-Barbarastraat 12	
3920 Lommel	
0487/715.735	
info@bfuel.be	
BE 0746.368.676	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	
naam:	
straat en nummer: <i>Keizerstraat 38</i>	
postcode en gemeente: <i>3971 Leopoldsburg</i>	
tel.:	gsm:

technicus	
Janssens Leen	
erkenningnr.:	SV 05349
datum controle: <i>11 / 10 / 2022</i>	
adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld, inhoud:L		☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ ingedeeld, inhoud:L		☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	
		☐ klasse 2	
		☐ klasse 1	
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere:	☐ andere:	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:/...../.....		tanknummer:	

CONTROLE VAN DE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest	☐ aanwezig, datum: / / ☐ niet aanwezig

visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	
Opslagtank	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	opmerkingen:
	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving					
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	andere:	☐	☐	☐	☐
	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: cm	(<6, inwendige inspectie vereist)		
		pH:	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)		
		geleidbaarheid: mS/cm	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)		
	bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja	(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
	☐ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.