

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 403322
 Inspecteur: Jan Cordens
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270
 Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum verslag: 09/09/2019
 Datum keuring: 05/09/2019
 Keuring N°: 20193761
 Aanwezigen: techniek Maris

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Lommelsesteenweg - app 2.3 , 3970 LEOPOLDSBURG

Distributienetbeheerder: ...

Teller n°: Zie foto

Index teller: Dag: Nacht:

EAN-code:

Naam opdrachtgever: MARIS TECHNICS

Adres opdrachtgever: Lochtemanweg 122, 3550 Heusden zolder

Naam eigenaar: Hurel

Adres eigenaar: Idem

Installateur: Maris Technics

BTW-n° of ID:

Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : bus 2.3)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 400V + N	Max. beveiliging: 4 x 40 A	Meter – bord verbinding: XGB 4 x 10 mm ²
Type electrode: Lus	# verdeelborden: 1	# eindstroombanen: 16

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	4	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 16	A-N	1,5mm ² , 2,5mm ² , 6mm ²
Bijkomend # 5	J-N	2,5mm ²
# 0		
# 0		

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra: 15,80 Ohm	Alg. isolatieweerstand: 199,00 MOhm	Aardingscontinuiteit: OK
Directe aanraking: OK	Indirecte aanraking: OK	Alg. visuele controle: OK
Correcte schema's: OK	Equipotentiale verbindingen: OK	Vaste toestellen: NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's)

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 05/09/2044 (art. 271).
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieschema's: JA Andere: Foto's

De inspecteur,

Jan Cordens



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.08. : De controle van het vast of vast opgesteld materieel of van het verplaatsbaar materiaal werd niet uitgevoerd. ☐
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend. ☐
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken. ☐
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen. ☐
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Extra nota's :

begrenzings automaat geplaatst van C25A

Raadgevingen

A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.

b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.

c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 403322

Inspecteur: Jan Cordens

Controle volgens AREI. art.: 86, 270

Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum keuring: 05/09/2019

Keuring N°: 20193761

Aanwezigen: techniek Maris

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur:

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**Algemene gegevens :**

Verslag N°: 403322
Inspecteur: Jan Cordens
Controle volgens AREI. art.: 86, 270
Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum keuring: 05/09/2019
Keuring N°: 20193761
Aanwezigen: techniek Maris

SITUATIESCHEMA

Handtekening aanvrager:

Handtekening inspecteur: