

BIJGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig

visuele controle

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	

lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)

☒ ontluchting,	opmerkingen:	geforceerde ventilatie
☒ verwijderen restlading,	opmerkingen:	geen restlading aanwezig
reiniging van de: ☐ tankopeningen, -deksels ☒ tankbinnenwanden ☐ tankbuitenwanden	omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen): Manuele reiniging vol. binnenwanden met DREFT Drekten water (1/50) 2x	
gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):	DREFT	
☐ controle en eventuele nabehandeling,	opmerkingen:	droog zijn
☐ verwijderen reinigingswater	opmerkingen:	leeg zuigen

aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

opvullen opslagtank met inert materiaal

☐ zand	☐ schuim	merknaam:
☒ andere:		hoeveelheid: V: m ³ en/of m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

Tank 2 x 1000 L. => afvoer
 MHB 100 in stukken na reiniging
 Verijobed

opmerkingen

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

V.R. Goff

Handtekening erkend technicus

voor kennisname

[Handtekening]

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.