

B.V.Elec.sprl

B.V.Elec.sprl Allée du bois des roux, 9-1390 Grez-Doiceau

Gsm 0475/861769 Tel/Fax 010/242922

b.v.elec@skynet.be

Dossier électrique

Rue du Bouchat

5530 Spontin

BTX

Vincent Draye 293

Agent agréé TVA BE 865.518.726 CR 21 0102251 Europabank Be 36671975209981

Toutes nos activités s'exercent exclusivement à nos conditions générales au verso et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 5530 Jambart
Rue du Zoucheb. (Avec du 10).

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: Webb Snel

Adresse: Allee du Bois des Raux 9

INSTALLATEUR: 1330 Jambart

Adresse: _____

I.V.A. ou C.I.: 0165.718.726

- Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be
- | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tél. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☒ BTV Brabant-Wallon | Tél. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Bruxelles | Tél. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tél. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tél. 04 252 10 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limbourg | Tél. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tél. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tél. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tél. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tél. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Ref.: Zikraire Compteur n°: 1987330
Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 15/09/2011 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle Extension Modification Temporaire Renforcement Vente d'habitation, Type locaux: Habitation

Début travaux: Fondations avant - après I.10.8 - Installation électrique avant - après I.10.8 11.83 RGIE art. 36

Raccordement: Tension 230 mono V Protection raccordement max 63 A

Câble aliment, tableau, princ.: 1 X 10 mm² Inter.gén.: type diff. 63A/0.3A

Le électrode de terre: bouclé barres piquets conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 26; RA: 792 Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Voici les schémas joints

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant.

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
le responsable du distributeur

signature: _____

Note: Appareils d'éclairage, de sonnerie et de chauffage à placer:

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 15/09/2011 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

293/V. Draye



pour Le Directeur,

B.V.Elec.sprl

.V.Elec.sprl Allée du bois des roux, 9-1390 Grez-Doiceau

Gsm 0475/861769 Tel/Fax 010/242922

www.bvelec.be

a)- Protection différentielle principale

b)- Taque

c)- Four

d)- Four vapeur

e)- Frigo/1 prise double plan de travail

f)- 1 prise triple plan de travail/1 prise extérieur buanderie

g)- 1 prise double plan de travail cuisine/1 alimentation ilot/2 lampes sous meuble cuisine

h) - Machine à café

i)- Lampes bureau/wc/salle à manger/cuisine/buanderie/salon

j)- Prises garage/caves

k)- Lampes garage/caves

l)- Prises chambres 1,2/1 store

m)-Prises chambres 3/hal de nuit/salle de réunion/hotte x2/stores

n)- Prises salle à manger/1 prise basse cuisine (tv)/2 prises extérieur

o)- Ventilation

p)- 1 prise double hall rez/prises bureau/salon

q)- Parlophone

r)- Chauffage

s)- Lampes hall cave/hall de jour/hall de nuit/extérieur avant/latéral maison/terasse/jardin

t)- lampes chambres 1,2,3,parents/dressing/hall chambre parents/salle de réunion

u)- Prises chambre parents/dressing/1 prise double buanderie/1 prise double hall cave/adoucisseur/groupe hydrophore

v)- Différentielle secondaire

w)- Lave vaiselle

x)- Machine à laver

y)- Séchoir

z)- Salle de bain

aa)- Boiler

bb)- Salle de douche



15 SEP 2014
Vincent Draye 293


Agent agréé TVA BE 865.518.726 CR 21 0102251 Europabank BE 36671975209981

Toutes nos activités s'exercent exclusivement à nos conditions générales au verso et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.



SS

SA




B.V. Elec sprl
Electricité Générale
TVA 0865.518.726



Vincent Draye 293





B.V.Elec sprl
Electricité Générale
TVA 0865.518.726



Vincent Draye 293