

Douwele
Graaf
Vlaams 4/13/25

N.V. MICHELS

Mazout- en benzinettanks
Wolfsdonksteenweg 63,
3201 AARSCHOT-LANGDORP

TEL . 013 / 77 12 42
FAX 013 / 77 82 88
Website: michiels-ecotank.be
E-mail : info@michiels-ecotank.be

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CITERNE

Constructeur : NV MICHELS
Adresse : Wolfsdonksteenweg 63, 3201 Langdorp
Tel : 013/77 12 42
Fax : 013/77 82 88
Référencee : Fakt. 20180272 VKB 201800278
Date de facturation : 11/06/2018

Sur l'ordre de : Spri FREDDY SACRE & FILS
Livraison : Rue des Rouaux 3 - 5336 Courrière
Dépôt à Courrière

Norme de construction utilisée : EN 12285- 1 + Vlarem II
Spécification : EN 12285-1 / 6,3 / 1250 / A / D
Numéro de fabrication de la citerne : 2018 156
Date de fabrication de la citerne : 24/05/2018

Spécification techniques de la citerne :

- Réservoir cylindrique double paroi à enterrer
- Dimension : Diamètre 1250 mm x L ± 5500 mm
- Description des produits à stocker : P3
- Contenance réelle totale V : 6.300 L , 1 Compartiment
- Trou d'homme : 1 (Ø 600 mm)
- Choix du matériel : S235JR

Epaisseur des tôles de la citerne intérieure : corps 5 mm / fonds 5 mm
extérieure : corps 3 mm / fonds 3 mm


Matière de protection contre la corrosion : Polyuréthane Endoprène 868.06 - Gris

Epaisseur de la protection : ± 1200 µm

Epreuve diélectrique à 10.000 Volt

1. Avant d'être couvert par la matière de protection (contre la corrosion), la citerne a été éprouvé avec des bons résultats pour les épreuves de densité suivantes : 0,75 BAR sur la citerne intérieure et 0,4 BAR sur la paroi extérieure.
2. Pour la confirmation des bons résultats des épreuves, on a donné la marque suivante à la plaque d'immatriculation : 2018 156.
3. La citerne est fabriquée en conformité avec le certificat d'épreuve de prototype dd. 01/03/2017 N° AM-ATK-1731 livré par l'expert de l'environnement ATK Bonheiden N° 2007 / H005 & K005.
4. Le constructeur de la citerne concrénée, déclare que cette citerne est construite et éprouvée dans les ateliers à Langdorp - Aarschot, en conformité avec les préscription de la division 5.17, du Vlarem Titre II

Le constructeur,



N.V. MICHELS S.A.
WOLFSDONKSTEENWEG 63
BE-3201 LANGDORP-AARSCHOT
TEL. 00 32 (0) 13 77 12 42
FAX 00 32 (0) 13 77 82 88
INFO@MICHELS-ECOTANK.BE

N.V. MICHELS

Mazout- en benzinetanks
Wolfsdonksteenweg 63
3201 AARSCHOT-LANGDORP

TEL . 013 / 77 12 42
FAX 013 / 77 82 88
Website: michiels-ecotank.be
E-mail : info@michiels-ecotank.be

GARANTIE DU REVETEMENT ECO

Référencee : Fakt. 20180272 VKB 201800278
Date de facturation 11/06/2018

Sur l'ordre de : Spri FREDDY SACRE & FILS
Rue des Rouaux 3 - 5336 Courrière
Livraison: Dépôt à Courrière

OBJET : 1 réservoir double paroi 6.300 L

REVETEMENT EXTERIEUR : Endoprène 868.06 - gris
De la résine polyuréthane à deux composants, résistant à une épreuve
diélectrique de 10.000 Volt.
Epreuve faite avec l'appareil Tupe DC Holiday Detector 105,20 KV

**GARANTIE DE 10 ANS CONTRE TOUTES LES CORROAIONS D'ORIGINE
EXTERIEUR, sauf le trou d'homme et les boulons.**

Les conditions de placement doivent être suivies correctement.
La garantie est exclusivement pour le réservoir "ECO-Tank"

Nombre des réservoirs épouvés : 1

Nombre des réservoirs approuvés : 1

Numéro de fabrication : 2018 156

Le constructeur

N.V. MICHELS S.A.
WOLFSDONKSTEENWEG 63
3201 LANGDORP-AARSCHOT
TEL. 00 32 (0) 13 77 12 42
FAX 00 32 (0) 13 77 82 88
MICHIELS-ECOTANK.BE