

# N.V. MICHIELS S.A.

Citernes à mazout et à essence  
Wolfsdonksteenweg 63  
3201 AARSCHOT-LANGDORP

TEL . 013 / 77 12 42  
FAX 013 / 77 82 88  
Website: michiels-ecotank.be  
E-mail: info@michiels-ecotank.be

## DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CITERNE

Constructeur : MICHIELS SA  
Adresse: Wolfsdonksteenweg 63, 3201 Langdorp – Aarschot  
Tel : 013/77.12.42  
Fax : 013/77.82.88  
Référence : F. 20120060 - VKB 201200037  
Date : 06 février 2012

Sur l'ordre de : Eloy Travaux SA  
Rue des Spinettes 13 – Zoning de Damré – 4140 Sprimont  
Livraison le 24/01/2012 à Overijse

Norme de construction utilisée : EN 12285-1  
Spécification : EN 12285-1 / 4,95 / 1250 / A / D  
Numéro de fabrication de la citerne : 2012 / 0025  
Date de fabrication de la citerne : 20/01/2012

### **Spécifications techniques de la citerne:**

- Réservoir cylindrique double paroi à enterrer
- Dimensions : Diamètre 1250 x Longueur ± 4850 mm
- Description des produits à stocker : P3
- Contenance réelle totale V : 4.950 litres, 1 compartiment
- 1 trou d'homme Ø 500 mm
- Choix du matériel : S 235 JR  
Épaisseur des tôles de la citerne intérieure: corps 5 mm / fonds 5 mm  
extérieure: corps 3 mm / fonds 3 mm
- Matière de protection contre la corrosion: Polyuréthane Endoprène 868.06 – Gris  
Épaisseur de la protection : +1200 µm  
Epreuve diélectrique à 10.000 Volt

1. Avant d'être couvert par la matière de protection (contre la corrosion), la citerne a été éprouvée avec des bons résultats pour les épreuves de densité suivantes : 0,75 BAR sur la citerne intérieure et 0,4 BAR sur la paroi extérieure;
2. Pour la confirmation des bons résultats des épreuves, on a donné la marque suivante à la plaque d'immatriculation : 2012 / 0025
3. La citerne est fabriquée en conformité avec le certificat d'épreuve de prototype dd. 30/08/2011 N° EM-ATK-1181 livré par l'expert de l'environnement ATK Bonheiden N° 2007 / H005 & K005
4. Le constructeur de la citerne concernée, déclare que cette citerne est construite et éprouvée dans les ateliers à Langdorp – Aarschot, en conformité avec les prescriptions de la division 5.17. du Vlare Titre II;

Le constructeur,

  
**NV MICHIELS**  
Wolfsdonksteenweg 63  
3201 Aarschot  
Tel. 013/77.12.42

# N.V. MICHIELS S.A.

Citernes à mazout et à essence  
Wolfsdonksteenweg 63  
3201 AARSCHOT-LANGDORP

TEL . 013 / 77 12 42  
FAX 013 / 77 82 88  
Website: michiels-ecotank.be  
E-mail: info@michiels-ecotank.be

---

## GARANTIE DU REVETEMENT ECO

Référence : F. 20120060 - VKB 201200037  
Date : 06 février 2012

Sur l'ordre de : Eloy Travaux SA  
Rue des Spinettes 13 – Zoning de Damré – 4140 Sprimont  
Livraison le 24/01/2012 à Overijse

OBJET : 1 réservoir double paroi 4.950 Litres à enterrer

REVETEMENT EXTERIEUR : Endoprène 868.06 – gris  
De la résine polyuréthane à deux composants, résistant à une épreuve diélectrique de 10.000 Volt.  
Epreuve faite avec l'appareil Type DC Holyday Detector 105,20 KV

GARANTIE DE 10 ANS CONTRE TOUTES LES CORROSIONS D'ORIGINE EXTERIEURE, sauf le trou d'homme et les boulons.

Les conditions de placement doivent être suivies correctement.  
La garantie est exclusivement pour le réservoir "Eco-Tank".

Nombre des réservoirs éprouvés : 1

Nombre des réservoirs approuvés : 1

Numéro de fabrication : 2012 / 0025

Le constructeur,



**NV MICHIELS**  
Wolfsdonksteenweg 63  
3201 Aarschot  
Tel. 013/77.12.42