

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle: 19/04/2024	Agent-Visiteur: Charles Matot	Conclusion: Conforme
Lieu du contrôle: Dom. du Stoqueux - Allée des pergolas 93c, 5377 Somme-en-Leuze, Belgique	Type de contrôle: Avant la mise en service (6.4)	Testeur d'installation: TI-007/5285039
Numéro de rapport: 21.763	Date d'émission: 19/04/2024 09:30:32	

Donneur d'ordre

Nom	Vectura SRL
Adresse	Rue de l'Expansion 21, 4400 Flémalle, Belgique
Email	info@vectura.be

Base(s) règlementaires(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation	Dom. du Stoqueux - Allée des pergolas 93c, 5377 Somme-en-Leuze, Belgique
Propriétaire	Dethier et Smolders
Adresse du propriétaire	Dom. du Stoqueux - Allée des pergolas 93c, 5377 Somme-en-Leuze, Belgique
Installateur	Vectura SRL BE0765237948

Données de raccordement

GRD	Ores
Code EAN	NC
Protection générale	63 A
Tension de service	3X400 + N V
Numéro de compteur	23850376
Index consommation jour	000000,9
Protection différentielle	300mA - 63A

Installation Photovoltaïque

Pn module:	430 W
Nombre de modules:	12
Onduleur(s)	

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
--------------	--------	-----------------------

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
Huawei	SUN2000-5KTL-M1	5500W

Numéro de série onduleur 1: TA2330502862

Contrôles et mesures

Résistance de terre	18 Ω
Isolement	>0,5MOhms
Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentiels	OK
Schémas	OK

Remarques

- Ce contrôle ne comprend que l'installation photovoltaïque
- Les données administratives ne peuvent pas toutes être vérifiées (p.ex. marque et type des panneaux et/ou numéros de série des micro-onduleurs et/ou ...). Le contrôle actuel est effectué sur la base des informations fournies par le client ou l'installateur.
- L'installation photovoltaïque a été mise en usage; veuillez contacter l'installateur et/ou le gestionnaire de l'installation pour tout suivi ultérieur, d'éventuels dysfonctionnements ou toutes questions techniques.

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME


Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.

L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.

Pour le directeur, l'inspecteur:



Annexes



Atlas Contrôle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

