

Resp. client:
N° commande:
N° client: 70992
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: DEDAVEPIERRE@GMAIL.COM



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 4747459
N° rapp. prov.:
Date: 12/06/2017

Client / Mandant :

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **PRIVE** Type d'installation: renouvelée Type de locaux: maison
Lieu de contrôle: PARTIE PRIVE RUE DE LA PETITE VAUX 13 NANDRIN 4550
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 86/271/271bis
Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le
Date du contrôle: 12/06/2017 30/06/2042 Contrôleur: ROBERFROID SYLVAIN
Propriété de: -
Installateur: -DEDAVE PIERRE
T.V.A.: - Carte-ID: - Délivré à: -NANDRIN Date: -12/06/2017

DESCRIPTION

EAN n°: - N° compteur: 18183525 Index I: -019019 Index II: -009989
Raccordement: réseau souterrain Fourreau: placé Plaque d'isolat.: présente
Tension de serv.: N Protection max.: 40A Protection principale: - Interr.: interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart: type de câble: EXVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: EXVB nombre de conducteurs: 4 section: 25 mm²
Electrode de terre: type: boucle section: 16 mm² Résistance de dispersion: 6.67 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 40A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: en ordre Diff. supplém.: 2p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 1.727 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotential: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description - appareils: ☒ voir les schémas en annexe ☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 10 Nombre de circuits terminaux: Voir schéma
1. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

NEANT

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

1/2

