



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° :

30549861

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



F 109510

Rési code : 1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation : APP 2.2

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>HESS SPR L</u>	Nom, Prénom : <u>SOTRABA</u>	Nom, Prénom : <u>SOTRABA</u>
N° carte d'identité :	Adresse : <u>8 A Rue de LA SALLE</u>	Adresse : <u>12-14 Avenue de Nivelle</u>
N°TVA : BE <u>452165302</u>	CP + Commune : <u>1460 VIRGINAL</u>	CP + Commune : <u>7181 ARQUEMME</u>
Tél. :	Tél. :	Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☐ mobile	☐ temporaire			☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☐ Art 271	☐ périodique	☐ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN															☐ EAN non communiqué	☒ Compt. kWh non placé				
	Compt. kWh n° :	Index jour :	Index nuit :													☐ Compt. kWh exclusif nuit :	n° :	Index nuit :			
Données installation	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐																	Type de prise de terre :			
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐																	☒ boucle de terre ☐ barres / piquets			
	Câble d'alimentation tableau principal : X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XV B</u>																	☐			
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>300</u> mA																	Nombre de tableaux : <u>1</u>		Nombre de circuits terminaux : <u>12</u>	
	☒ Voir annexe(s)																				

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☐ Matériel	☒ 1/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>16</u> Ω		☐ Isolement général : <u>100</u> MΩ		☒ Continuité de terre		☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
☒ Néant	

Conclusion(s) :

- ☒ La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

24/08/12
☐ par le même organisme de contrôle (*).

Agent visiteur :

Nom : FURCO

Agent n° : 2930

Date : 24/08/12

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position : ☐ Schéma(s) unifilaire(s) : 2

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

A: DIFFERENTIEL GENERAL

B: TAQUE

C: FOURS + MO

D: HOTTE + FRIGO + PLAN TRAVAIL

E: HALL + WC + BUANDERIE

F: LIVING

G: CHAMBRE 1

H: DIFFERENTIEL 30mA

I: LV

J: ML

K: SL

L: CHAUDIERE

M: VMC

N: SDB + CHAMBRE 2

Organisme agréé

AIB-Vincotte

Parc Scientifique Créails - Rue Phocas Lejeune 11

5032 Les Isnes-Gembloix

Tél.: 081 43 26 11

Fax: 081 43 26 15

e-mail: wallonie@vincotte.be



VINCOTTE asbl

Filippo Turco

2730

20/08/17
[Signature]

Adresse de l'installation électrique

SOTRABA

CHAUSSEE DE NIVELLES 121 7181 ARQUENNES

INSTAL.: RUE DE SAMME 8A/202 1460 VIRGINAL

APP 2.2

pour la liaison

[Signature]

Installateur

A.E.S. SPRL - Assistance Électrique Service

rue du Marais 5

7640 Maubray (Antoing)

Tél.: 069/441610

pour HES

[Signature]




P. 4/4

Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: AES Bertrand



Organisme agréé

AIB-Vincotte

Parc Scientifique Créaly - Rue Phocas Lejeune 11

5032 Les Isnes-Gemboux

Tél.: 081 43 26 11

Fax: 081 43 26 15

e-mail: wallontie@vincotte.be

VINCOTTE asbl

Filippo Turco

2730

Adresse de l'installation électrique

SOTRABA

CHAUSSEE DE NIVELLES 121 7181 ARQUENNES

INSTAL.: RUE DE SAMME 8A/202 1460 VIRGINAL

APP 2.2

pour la client

Installateur

A.E.S. SPRL - Assistance Électrique Service

rue du Marais 5

7640 Maubray (Antoing)

Tél.: 069/441610

pour AES

p. 1/4

Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz





Schéma dessiné par: AES Bertrand



Organisme agréé

AIB-Vincotte
Parc Scientifique Créaly - Rue Phocas Lejeune 11
5032 Les Isnes-Gembloux
Tél.: 081 43 26 11
Fax: 081 43 26 15
e-mail: wallonie@vincotte.be

Adresse de l'installation électrique

SOTRABA
CHAUSSEE DE NIVELLES 121 7181 ARQUENNES
INSTAL.: RUE DE SAMME 8A/202 1460 VIRGINAL
APP 2.2

Installateur

A.E.S. SPRL - Assistance Électrique Service
rue du Marais 5
7640 Maubray (Antoing)
Tél.: 069/441610

p. 2/4
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz





Schéma dessiné par: AES Bertrand



Organisme agréé
AIB-Vincotte
Parc Scientifique Créaly - Rue Phocas-Viejeune 11
5032 Les Isnes-Gembloux
Tél.: 081 43 26 11
Fax: 081 43 26 15
e-mail: wallonie@vincotte.be



Adresse de l'installation électrique
SOTRABA
CHAUSSEE DE NIVELLES 121 7181 ARQUENNES
INSTAL.: RUE DE SAMME 8A/202 1460 VIRGINAL
APP 2.2

Installateur
A.E.S. SPRL - Assistance Électrique Service
rue du Marais 5
7640 Mautray (Antoing)
Tél.: 069/44-1610



p. 3/4
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: AES Bertrand