



3385345

EAN nr. :  
 Teller nr. :  
 Stand I : II :

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER     | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |



**O.C.B.**  
 Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~

Aard installatie : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~

Type der lokalen : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~

Plaats van onderzoek : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~

Eigendom van : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~

Opdrachtgever : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~

Installateur : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : ~~Uitbreiding / Bestaande /~~ Datum van onderzoek : 18.02.2013

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~230 V~~ Max. Beveiliging : Omschakelaar : stand :  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~2p 40A~~ Schak. : ~~2p 40A~~ 300 mA  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~XVB~~ aantal geleiders : 3G doorsnede : 16 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~afg.~~ aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>  
 Aardelektrode : Type : ~~pennen /~~ Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 8 Ω  
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 7 Algemene isolatieweerstand : 10 MΩ  
 Diff. schak. : algemene : ~~2p 40A~~ 300 mA bijkomende : ~~2p 40A~~ 30 mA  
 werking testknop : in orde - ~~aanwezig~~ controle foutlus : in orde - ~~aanwezig~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja ~~nee~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~aanwezig~~  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~aanwezig~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~aanwezig~~  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~aanwezig~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~aanwezig~~  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

### VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~aanwezig~~ geplaatst.

*Gec. beheerder*

### BESLUIT

De installatie is conform ~~aanwezig~~ met het AREI.  
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door hetzelfde organisme - uiterlijk op : 18.02.2013  
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijkewijziging  
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag ~~aanwezig~~ in dienst gesteld  
~~aanwezig~~ blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste  
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.


voor de directeur,  
 de onderzoeker

*[Handtekening]*

3324446

EAN nr. :  
 Teller :  
 Stand I : II :

| VERDELER     | PV nagezien |
|--------------|-------------|
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /  
 Aanvulling verslag nr.  
 Aard installatie : ~~Nieuw~~ / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom  
 Type der lokalen : *aanbouw 1ste*  
 Plaats van onderzoek : *Lissy Perreuske 6, 9190 Markel*  
 Eigendom van : *Carbrey*  
 Opdrachtgever : *Carbrey*  
 Installateur : *Carbrey voor uitbreiding bestaande installatie*  
 BTW : ID-kaart : *57a 91 006 8a* Uitgereikt te : *Markel* Datum : *29-03-2009*  
 Onderzoeker : *Van Cauwenkerke* Datum van onderzoek : *29-06-2011*

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : *60A* Omschakelaar : stand :  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : *60A* Schak. :  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : *XVB* aantal geleiders : *3G* doorsnede : *16* mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : *FVLS* aantal geleiders : *5* doorsnede : *16* mm<sup>2</sup>  
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : *geplaatst* niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig  
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : *16* mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : *5* Ω  
 Aantal borden : *3* Aantal eindstroombanen : *4 x 3 + 8* Algemene isolatieweerstand : *96* MΩ  
 Diff. schak. : algemene : *60A* *300* mA bijkomende : *2 x 30 60A* *30* mA  
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toetsen :

### FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding *nog niet* aangesloten.  
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - *nog niet* geplaatst.

*Open aangehouden*  
*11. vervolg op vorig via bestaande installatie*

### BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : *29-06-2015*, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,  
 de onderzoeker

erkend controle organisme  
 vereniging zonder winstgoetmerk  
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
 PC 000-0162392-14  
 Bank 405-3020501-49

3324448

EAN nr. :  
 Teller nr. :  
 Stand I : II :

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER     | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |

O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek :

Eigendom van :

Opdrachtgever :

Installateur :

BTW :

ID-kaart :

Uitgereikt te :

Datum :

Onderzoeker :

Datum van onderzoek :

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : Ω

Aantal borden : Aantal eindstroombanen : Algemene isolatieweerstand : MΩ

Diff. schak. : algemene : mA bijkomende : mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

### VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

N Aanloop voor 380 + N 20 A

### BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 27.06.2025, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,  
de onderzoeker

erkend controle organisme  
 vereniging zonder winstoogmerk  
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
 PC 000-0162392-14  
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;  
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische

03/005N/05/10/10/15D