

Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 / art 36

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen: app ght links A.03

Plaats van onderzoek: A Frank sk 207 Bgehoent

Eigendom van: Elektr Wbp Paschoek 6 hyl

Opdrachtgever: Elektr Wbp Paschoek 6 hyl

Installateur: De Roet e

BTW: De Roet e ID kaart: 1 Uitgereikt te: 26/12/07 Datum:

Onderzoeker: De Roet e Datum van onderzoek: 26/12/07

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 40 Omschakelaar: stand:

Hoofdbeveiliging: Zek.: Schak.:

Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie: 35 mm² Spreidingswaarde: 6 Ω

Aantal borden: 1 Aantal eindstrombanen: 11 Algemene isolatieweerstand: 10 MΩ

Diff. schak.: algemene: 300 mA bijkomende: 30 mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/12/07, zoals voorzien door art. 271 van het AREI

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen

vr. de directeur,
de onderzoeker