

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Willems Danny
Tel.: 089/38.01.08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 396328176

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: ATLAS KROOK 23

2660 Hoboken

EIGENAAR: Van Looy Eduard

Adres: Eden

OPDRACHTGEVER: Wissel, Evert

Adres: Bell Tele. Gwelaan 4

INSTALLATEUR: Bl. H60 Westula

Adres: SEVEL

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 17/09/03 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art. 276)~~ ~~(APAB art. 262)~~ ~~(T.B. art. 231)~~ (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: H&R

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 40 V Bescherming van de aansluiting A

Voedingskabel hoofdbord: 9 X 10 mm² Alg. schakelaar: type DFF 400 C, 30

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 20; RA: 3 Ohm; RI tot 25 MOhm

BESCHRIJVING: _____

of zie Bijlage de schema's

IVEG cvba
Antwerpsesteenweg 260
2660 ANTWERPEN-HOBOKEN
T. 03 820 05 11
F. 03 829 10 67

18/9/3 98

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: _____

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK gezien op _____ de aangestelde van de stroomverdeelster naam: _____ handtekening: _____
--

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/09/04 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Willems De directeur,