

G.2. Samenvatting van de resultaten van Appartement D 0.4

Naam deelproject: BLOK D
 Naam subdossier: Appartement D 0.4
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw
 Bestemming: Wonen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 216.94 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Oververhitting	Netto energiebehoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie
Eis					70	/
Bereikte prestatie	40	70	☒	☒	58.04	/
Conformiteit	38 voldoet	62 voldoet	/ voldoet	/ voldoet	voldoet	/

De jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte

De waarde van het lekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil (V_{50})

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

63.27 kWh/m²

12.00 m³/h.m²

114.49 kWh/m²

