

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 90/2018/4-10/3	Datum van bezoek: Date de visite:	10/04/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	VAN DAMME DAMIEN Karmelietenstraat 101 - 2600 BERCHEN (ANTWERPEN)		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	2061664 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Karmelietenstraat 101 - 2600 BERCHEN (ANTWERPEN)		
Eigenaar: Propriétaire:	VAN DAMME DAMIEN Karmelietenstraat 101 - 2600 BERCHEN (ANTWERPEN)		
Installateur:			BTW/TVA:
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276BIS/RLJW 1 (C.D.P. d'une maison 2 façades suiv. art. 276 bis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:


Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	4 x 10 mm ² XVB		40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	7.8 Ohm	Isolatie / Isolement: 0.56 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 18	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	18
40A	30mA	A/s	5
Test Δ In	1.Δ In	AREI/ RGIE	
OK	OK	271	
OK	OK	271	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK		

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:




K	Kookvuur	S	Stopcontacten keuken(veranda) en buiten
L	stopcontacten kelder + veranda	R	Boiler
N	schakelklok boiler	S	Vaartwasser
O	Verleestroomschakelaar	T	Wasmachine
P	Badkamer		

Eigenaar van de installatie: D. Van Damme
 Adres van het pand: Karmelietenstraat 101, 2600 Berchem
 Uitvoerder: D. Van Damme
 Adres van de uitvoerder: Karmelietenstraat 101, 2600 Berchem
 Nationaal nummer: 82013 66-27627
 Identiteitskaart n°: 937-4933493-44
 Handtekening:

Controle instelling:
 Naam en Nummer Inspecteur:
 Handtekening:

11apr/18
 REV:00






Controle instelling:
 Naam en Nummer Inspecteur: *[Signature]*
 Handtekening: *[Signature]*

Eigenaar:
 Adres van het pand:
 Uitvoerder:
 Adres van de uitvoerder:
 Nationaal nummer:
 Identiteitskaart n°:
 Handtekening: *[Signature]*

Kelder
 1/04/18
 REV 00




VERDIEPING

Controle instelling: _____
 Naam en Nummer Inspecteur: _____
 Handtekening: _____

Eigenaar: _____
 Adres van het pand: _____
 Uitvoerder: _____
 Adres van de uitvoerder: _____
 Nationaal nummer: _____
 Identiteitskaart n°: _____
 Handtekening: _____

1/04/18
REV 00



12/14/18