

EAN nr. : **3095483**
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : ~~Appartement~~
~~Woningbouw 80 (1510 K)~~ 2640 Mochel

Plaats van onderzoek : ~~in Kolah Mechen~~

Eigendom van : ~~El & Trigue Kleidaallaan~~, 2600 Beuningen

Opdrachtgever : ~~El & Trigue~~

Installateur : ~~El & Trigue~~

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : ~~Shoolmans P~~ Datum van onderzoek : 2/10/02

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x ~~230 V~~ 3 x 380 V Max. Beveiliging : ~~40 A~~ Omschakelaar : stand : ✓

Hoofdbeveiliging : Zek : ~~maat~~ Schak. : ~~def 2 p 40 A 300~~

Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~XNB~~ aantal geleiders : ~~4~~ doorsnede : ~~10~~ mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / been / pennen / horizontale geleiders Sectie : ~~35~~ mm² Spreidingswaarde : ~~20~~ Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : ~~14~~ Algemene isolatieweerstand : ~~80~~ MΩ

Diff. schak. : algemene : ~~2 p 40 A 300~~ mA bijkomende : ~~2 p 40 A 70~~ mA

werking testknop : in orde - niet in orde ~~nr~~ controle foutlus : in orde - niet in orde ~~nr~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's ~~15~~ ~~16~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde ~~nr~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - ~~toetsen~~ :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N
N
I *geen*

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 2/10/32, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ ~~in dienst~~ zonder vermelding wordt voldaan aan de vastgestelde

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

