3472818

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276bis~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwaring~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / Verkoop wooneenheid
Type der lokalen : Woning GLVL
Plaats van onderzoek : Van Ruland Kuijpstraat 102 2640 Mortsel
Eigendom van : idem
Opdrachtgever : RVM Kuijpstraat 102 2640 Mortsel
Installateur : idem
BTW : 0810.057.688 ID-kaart : ✓ Uitgereikt te : ✓ Datum : ✓
Onderzoeker : Vanderbeke Datum van onderzoek : 20/05/2016

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2x40A Omschakelaar: stand : ✓
Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~aut. overstr.~~ Schak. : Zij 4Pole 125mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 6 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : ✓ aantal geleiders : ✓ doorsnede : ✓ mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds~~ net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : ~~lus~~ / ~~baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 2,31 Ω
Aantal borden : 4 Aantal eindstroombanen : 9 Algemene isolatieweerstand : 44,56 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4P40A 300 mA bijkomende : 2P40A 30 mA
werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - niet in orde
~~De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.~~
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :
Zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N - ~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~
N - Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
Zie inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 20/05/2040 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische