


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Antverpiastraat 17, 2660 Hoboken
 Naam eigenaar Omar Hassen Abdullah
 Adres eigenaar idem,
 Type object eengezinswoning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek controlebezoek



Het onderzoek is verricht op 16/01/2026 volgens hoofdstuk / afdeling 6.5 [van Boek 1](#) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	14

Metingen

Ra / Zs (Ω)	5,16 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 6.5 van boek 1 uiterlijk 16-1-2051 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 20/1/2026

Naam agentonderzoeker: Ali Dahdouh

Handtekening:



De volgende controles werden verricht:

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien van toepassing zie opmerkingen en inbreuken;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting, indien van toepassing;
- de controle van de foutstroom en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Raadgevingen

- de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.





1 2 3 4 5 6
3000 VOB C_{ca} 3G2,5
2P - C 16A

KEURTECH vzw

2180 Ekeren
GSM: 0470 50 79 92
e-mail: info@keurtech.be
BE 0809.589.912

Omar Abdullah

Antverpiastraat 17
2660 Hoboken

Installateur


GSM: 0488882614
e-mail: mbenelektic@gmail.com



p. 216

Eendraadschema

3 x 230V ~ 50Hz



Erkend Organisme

KEURTECH vzw

Kapelsesteenweg 459

2180 Ekeren

GSM: 0470 50 79 92

e-mail: info@keurtech.be

BE 0809.589.912

Plaats van de elektrische installatie

Omar Abdullah

Antwerpstraat 17

2660 Hoboken

Installateur

GSM: 0488882614

e-mail: mbenelectric@gmail.com




M BEN ELECTRIC

Algemeen elektriciteits werk

p. 316
Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz

1e Verdieping



Erkend Organisme

KEURTECH vzw
Kapelsteeweg 459
2180 Ekeren
GSM: 0470 50 79 92
e-mail: info@keurtech.be
BE 0809.589.912

Plaats van de elektrische installatie

Omar Abdullah
Antverplaat 17
2660 Hoboken

Installateur

GSM: 0488882614
e-mail: mbenelektic@gmail.com




M BEN ELEKTRIC
Algemeen elektriciteits werk

p. 4/6
Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz

2e Verdieping



Erkend Organisme

KEURTECH vzw
Kapelsesteenweg 459
2180 Ekeren
GSM: 0470 50 79 92
e-mail: info@keurtech.be
BE 0809.589.912

Plaats van de elektrische installatie

Omar Abdullah
Antverplstraat 17
2660 Hoboken

Installateur

GSM: 0488882614
e-mail: mbenelektic@gmail.com

p. 5/6
Situatieplan

3 x 230V ~ 50Hz



M BEN ELEKTRIC
Algemeen elektriciteits werk

- A** kookplaat keuken gelijkvloers
- B** kookplaat keuken 2e verdieping
- C** stopcontacten garage en keolkast
- D** stopcontacten woonkamer rechts kant en keuken
- E** stopcontacten woonkamer links kant en keuken
- F** bureau
- G** cv
- H** stopcontacten 1e verdieping
- I** reserve
- J** stopcontacten 2e verdieping
- K** verlichting garage en stopcontact berging
- L** verlichting 1e verdieping en 2e verdieping
- M** stopcontacten garage en berging
- N** verlichting gelijkvloers

Erkend Organisme KEURTECH vzw Kapelsesteenweg 459 2180 Ekeren GSM: 0470 50 79 92 e-mail: info@keurtech.be BE 0809.589.912	Plaats van de elektrische installatie Omar Abdullah Antverplaat 17 2660 Hoboken	Installateur GSM: 0488882614 e-mail: mbenelekttric@gmail.com   M BEN ELEKTRIC Algemeen elektriciteits werk	p. 6/6 Lijst Kringen 3 x 230V ~ 50Hz
--	---	--	---