


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Koningin Elisabethstraat 1 bus 001, 2610 Antwerpen

appartement

identificatiecode: 11002-G-DBA_2017004881/EP02120/A001/D01/SD023

Energielabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 18-01-2022

Handtekening:


Vaste vertegenwoordiger van
Expertisebureau Dirk De Groof bvba,
Zakelijke afdeling van Adviesbureau Dirk De Groof bvba

DIRK DE GROOF

EP02120

Dit certificaat is geldig tot en met 1 juli 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E27

Eis
E50BEN
E30**Andere eisen**

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K33) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	21/04/2017
Datum einde van de werken	07/06/2020
Datum ingebruikname	01/07/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.183
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	108
Beschermd volume (m ³)	286
Verliesoppervlakte (m ²)	124
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	72
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,20
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,52
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.059
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19030717 / 19031923

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:DIRK DE GROOF
2580 PUTTE
EP02120**Premies**Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.