Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0341-151009-09 Datum van het onderzoek : 09/10/2015

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : DRIE EIKENSTRAAT 463 b0001
2650 EDEGEM

EIGENAAR :
Adres : DRIE EIKENSTRAAT 463 b0001
2650 EDEGEM

OPDRACHTGEVER : B.T.I.
Adres : HOGE MAUW 460
2370 ARENDONK

INSTALLATEUR : B.T.I.
Adres : HOGE MAUW 460
2370 ARENDONK
BTW of IK : 0463 705 926

Visualisatie van de installatie



EAN : Teller nr. Nog te plaatsen Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm²	Bescherming van de aansluiting :	Max 40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	12
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA:	1 Ohm	RI tot	10 Mohm

BESCHRIJVING:

Zie ook eendraad schema en situatie schema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

1 Geen.

NOTA'S

1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
2 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
3 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn voorzien maar zijn nog aan te sluiten na de invoer van gas-, waterleidingen.
4 Keuken en badkamer nog af te werken.

Besluit	De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld. Het ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/10/2040 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0341 JAN CUYVERS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS


a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.	Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.	Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 09/10/2040.	BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's








BORD LAYOUT

A	B	C	D	E	F	G	H	

2P 40A 300mA	2P 40A 30mA	I	J	K	L			

KEURING	TEKENING	WERF	INSTALLATEUR
	Formaat: A4 Werfnr: 13W011 Schaal: to fit Bladnr.: 1 Revisie: As BuildDatum: 21/09/2015	APPARTMENT B0.7 Elektrische Bord Drie Eikenstraat 463 b0001 Edegem	BTI Bouwtechnische installaties Hoge Mauw 460 B-2370 Arendonk T: 014/68 91 60 - F: 014/68 91 61 info@btinstallaties.be



KEURING	TEKENING	WERF	INSTALLATEUR
	Formaat: A3 Werfnr: 13W011 Schaal: 1/50 Bladnr.: 2 Revisie: As Build Datum: 21/09/2015	APPARTEMENT B0.7 Elektriciteit Drie Eikenstraat 463 b0001 Edegem	BTI Bouwtechnische Installaties Hoge Mauw 460 B-2370 Arendonk T: 014/68 91 60 - F: 014/68 91 61 info@btinstallaties.be