J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag : 143999

AR/2002 11 25/2 A

COPIE

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1e verdieping

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : BENJAMINE
Plaats van onderzoek : P. REYPENSSTR. 30 MORTSEL
Installateur : elektro ROGER BVBA VELDSTR. 69 LINT
– B.T.W.-nummer : 462.614.081
– of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van : .....
Aard van de inrichting : NIET Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : ROOFTROOFT Datum van onderzoek : 25/11/02

– Bedrijfsspanning	230V	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	4X10	
– Algemene bescherming	-	1E 1,5m at 16A
– Type algemene schakelaar		
– Type aardelektrode(s)	buitenaarde	1E 2,5m at 16A
– Aardspreidingsweerstand	30Ω	
– Algemene isoleringsweerstand	1,0MΩ	4E 2,5m at 20A
– Aantal borden en eindstroombanen	1/6	
– Algemene differentieelschakelaar	40A 0,3A	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40A 0,03A	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : .....

Vastgestelde inbreuken :

geen

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 25/11/2027

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : .....
Visa : ..... datum : ...../...../.....