



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Eandis

Nr teller : 32798139

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 7610330

EAN code: HVC

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.

Plaats van het onderzoek: Kerhijlstraat 66, 2140 Antwerpen

Eigenaar: Shreetha Kriem, Adres: idem

Installateur: Eigenaar, BTW / TVA:

Datum van het onderzoek: 20/4/2011, Ik. / C.I.: Inspecteur: J. Willek

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison

Spanning: 230V, Meter / bord verbinding: 2x10, Max. beveiliging: 60A

Aardelektrode: PEN, Isolatie: 250 Ohm, Aantal verdeelborden: 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results for In (A), Δ In (mA), type, and various electrical tests.

Visueel nazicht: algemeen: OK, directe aanraking: OK, Indirecte aanraking: OK

Aansluitingen: OK, Potentiaalvereffeningen: OK

Inbreuken / Infractions: Opmerkingen: Fabrik PV in bijlage weggevoerd. Mohu: Controle enkel berustend op nazicht PV 400595 DP.

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. EIS/EI1.1.04