



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0083-180630-01 Datum van het onderzoek : 30/06/18
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : VANODA
PLANTIN EN MORETUSLEI 132 BUS 13
2018 ANTWERPEN

EIGENAAR : VANODA
Adres : CESAR VAN KERCKHOVENSTRAAT
(HIN) 123
2880 BORNEM

OPDRACHTGEVER : VANODA
Adres : CESAR VAN KERCKHOVENSTRAAT
(HIN) 123
2880 BORNEM

INSTALLATEUR : VANODA
Adres : CESAR VAN KERCKHOVENSTRAAT
(HIN) 123
2880 BORNEM

BTW of IK : BE 0499.165.725

Visualisatie van de installatie



EAN : **Teller nr.** 54447326 **Index :** 76506 / 89329

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Wijziging /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	15
Uitwendige invloedsfactoren :	BB3	Schema :	TT

ONDERZOEK:

VMA - 44

MA-LS-02/2015



1 / 3