

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROONVERDELER

Meter nr. 24763 238

Index : Dag 7978,3 KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. W/ 13, 17, 0
 ADRES INSTALLATIE: Soudewijnstraat 93/2
 2018 ANTWERPEN
 EIGENAAR: SAS - OTTEN
 of ADRES
 Adres:
 OPDRACHTGEVER:
 Adres:
 INSTALLATEUR: DE ROO
 Adres: Hofstade
 BTW of IK:

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 11/1/2013; Aanvulling van verslag nr. ANT-13 70017437 Inc/000 Type der lokalen: APPARTEMENT 2^{de} verd.
 Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding Wijziging Tijdelijk - Verzwaring Renovatie
 Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81; Installatie vóór na 1.10.81; Met Zonder BAA / BAS; AREI art. 69-67
 Aansluiting: Spanning 3x 230 V; Bescherming v/d aansluiting: MK 60 A; Aig. schakelaar type: ADS 6A/30mA
 Netaftakkabel (type & sectie): BESONNÉE mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 3x6 mm²
 Type aardelektrode: lus - baren - penne - horizontale geleider - diepteaarding; Aardverbindingssysteem: TT TN - IT
 Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 1 + 8; Spreidingsweerstand: 2,2 Ohm; Aig. Isolatieniveau: > 5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

Bord 1 : ADS 6A/3P/30mA - Aut 60A/3P
 Bord 2 : KRINGEN D → H
 DS 6A/30mA - KRINGEN A, B, C

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 -
 en de technische procedure(s) TPR-E12 -
 De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja nee
 De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. **BESLUIT** : De installatie voldoet - ~~aan~~ - aan de voorschriften van het AREI.
 De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - ~~wordt~~ verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/1/2018
 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 De installatie mag - ~~aan~~ - in dienst gesteld worden.
 De installatie voldoet - ~~aan~~ - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
 ATK vzw
 2820 BONHEIDEN
 WILM VERVOORT
 agent-onderzoeker