



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5, 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

Engelse Wandeling 2 F8L, 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr 252554 Ref. verslag RAP EH/20171109-2D

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam | ANTWERPSE BOUWWERKEN NV | | Voornaam | | Postnr | 2140 |
| Adres | BOUWENSTRAAT 21 | | Gemeente | ANTWERPEN | | |
| Installateur | GEENS | | Gemeente | DUFFEL | | |
| BTW-nummer | BE- 0460909554 | | | | | |
| of identiteitskaartnr. | - | - | Uitreikingsdatum | - / - / - | Gemeente | |
| Plaats van onderzoek | MHA - ARA - COMMERCIELE RUIMTE 0.01 | | Postnr. | 2000 | | |
| Adres | AUGUSTINESSENPLEIN 31 | | Gemeente | ANTWERPEN | | |
| EAN-code | | | Elektriciteitsverdelers | EANDIS | | |
| Type installatie | <input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input checked="" type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid | | | | | |
| Algemene beschrijving van de aansluiting | | | | | | |
| Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen | | | | | | |
| U _{nom} (V ac/dc) | 3X400V+N | | | | | |
| Ø voedingskabel (mm ²) | 4 x10 mm ² | | | | | |
| I _{nom} aansluiting (A) | 40A | 2x 2P AUT 20A - 2.5mm ² | | | | |
| Type alg. schakelaar | ALG.DIFF | | | | | |
| Aantal borden | 1 | | | | | |
| Aantal eindstroombanen | 2 | | | | | |
| Type aardelektrode | LUS | | | | | |
| Algemene diff.stroom.inr. | 4P/40/0.3A | | | | | |
| Bijkomende diff.stroom.inr. | | | | | | |
| Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) : | | | | | | |
| Metingen | | | | | | |
| Meeetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is | | | | | | |
| Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01 | | | | | | |
| Aardspreidingsweerstand : | 1.6Ω | Isolatiweerstand (250/500/1000V) : | >1MΩ | Werkking differentieelstroominrichting : | OK / NOK | Continuïteit PE-geleiders & equipot. : |
| OK / NOK | | | | | | |
| Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.) | | | | | | |
| GEEN | | | | | | |
| Opm.: installatie werd niet afgewerkt | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP / | | | | | | |
| Besluit | | | | | | |
| De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïviseerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : / / | | | | | | |
| Volgend controlebezoek uiterlijk op: | 09/11/2022 | Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening) | Eric HUS - n° 24 hoofdinspecteur | | Datum onderzoek: | 09/11/2017 |

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

