

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/05/2026

Inspecteur: Tom Anthonis

Mentor: -

Installateur: DE CORRE

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0810 757 177

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 21251385

Datum verslag: 15/05/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dascottelei
Huisnummer 98
Busnummer -
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Eigenaar

Naam Gabriels
Straatnaam Dascottelei
Huisnummer 98
Busnummer -
Postcode 2100
Gemeente Deurne
Land België

Installateur

Naam DE CORRE
BTW nr. BE 0810 757 177
Telefoonnummer +32 475 80 72 44
E-mail cornelissven@telenet.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820050726446

Teller Nr. : 1SAG3100268012



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 4

Aantal kringen: 23

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Ri algemeen: 2.70 MΩ

RE: 3.87 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	Dag	22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK
-	-		-	-		-	-
300	40	Nacht	22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	OK		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/5/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:08 tot 09:12

De inspecteur Tom Anthonis

Tom Anthonis

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­re­eks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/5/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





Verantwoordelijke v/d instelling:

Handwritten signature: *[Signature]*



15-5-2026

Verantwoordelijke v/d instelling:



15-5-2026

Verantwoordelijke v/d instelling:





Adres:
GABRIELS
DASCOTTELEI 98 BUS 7
2100 DEURNE
Kelder - Garage

15-5-2026

Verantwoordelijke uitv werk:
DE CORRE
DEUZELDAAN 23/5
2900 SCHOTEN
BTW: 0810.757.177

Verantwoordelijke v/d instelling:

83
Tom Anthonis



Adres:
GABRIELS K.
DASCOTTELEI 98 BUS 7
2100 DEURNE
Verdiep 3 Links

Verantwoordelijke uit werk:
DE CORRE
DEUZELDLAAN 23/5
2900 SCHOTEN
BTW: 0810.757.177

Verantwoordelijke v/d instelling:

15-5-2026

ACEG
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
Tom Anthonis

83

15/5/2026

TERRAS

