



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Oleslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België

BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussels • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Oleslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Verslag nr. :

30711313



N 356932

Resi code :

1

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres :
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad :
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.) ☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) ☐ Controlebezoek (6.5.) ☐ Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.) ☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.) ☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	☒ Wooneenheid ☐ Werkeenheid ☐ Werfinstallatie ☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel ☐ Technische lokalen van een residentieel geheel ☐ Gedecentraliseerde productie-installatie ☐ Andere installatie:	☐ Vóór 1/10/1981 ☐ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020 ☒ Vanaf 1/06/2020
Afwijkingen Deel 8: ☐ Toegepast ☒ Niet toegepast		

Algemene gegevens elektrische installatie :

☐ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr.: Datum:

Gegevens waaraan Naam verd.:	EAN	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 2061234 meterstand dag : 118067 nacht :	☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	nr. : meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ mono 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode : ☐
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus ☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm ² – Type : VOB-Buxx	Aardverbindingssyst. : ☒ TT ☐ TN..
Beschrijving installatie ☒ Zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 14	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Verplaatsb. materieel	☒ Vast materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 28,3 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 75,1 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Continuïteit (equipot., PE)	☒ Test diff.		
Alg. diff. : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☒ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden				Schema's en plannen getekend: ☒ Ja ☐ Nee		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil	/
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil	/
Opmerkingen ☒ Nihil	/

Besluit :

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker :

Naam : ACHRAF SADDIKI Agent nr. : 5811 Datum : 21/10/2020

Bijlage(n) : ☒ Situatieplan(nen) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 2 ☐

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

21/10/2025

☒ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Verkeerder Onrechtstreekse aanraking dient onmiddellijk ingebracht te worden voor de onrechtstreekse aanraking van personen en elektrische of elektronische of andere toestellen die wijziging van de aanwezigheid van elektriciteit.
- De Verkeerder Onrechtstreekse aanraking dient onmiddellijk ingebracht te worden voor de onrechtstreekse aanraking van personen en elektrische of elektronische of andere toestellen die wijziging van de aanwezigheid van elektriciteit.
☐ Op basis van de ter plaatse gemaakte observaties en de resultaten van de metingen, de afwijkingen van de elektrische installatie moet te stellen.
☐ Wij maken u dat het niet (dus scherp) is in verband met de delen die niet zichtbaar zijn tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van het systeem, nodigen we u ten overvloede om een beroep te doen op de diensten van de elektricien.
☐ De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door VINÇOTTE vzw in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit document is geanonimiseerd en bevat geen persoonsgegevens van de eigenaar.