3258661

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 270bis~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaring~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~
Type der lokalen : Woning
Plaats van onderzoek : Annuitiënstr 23 9170 Merksem
Eigendom van : Algemene Huisvesting Bvba Englishstr 63 bus 11 Berchem
Opdrachtgever : Braakers Elektro Heldenlaan 4 2520 Lier
Installateur : IDEM
BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : Van Paesschen Rudi Datum van onderzoek : 11/01/2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar stand : A
Hoofdbeveiliging : Zek. : A/T Mes. : ..... Schak. : Diff. sch. 4P/40A/300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : ~~lus / baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 16,2 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : 750 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4P/40A/300 mA bijkomende : 4P/40A/30 mA
werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N	Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N	Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
.....	.....
.....	Gekn
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 11/1/2035, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven ~~indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~.

voor de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
maatschappelijke zetel: Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich
Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392
Bank 405-30205