

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/10/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: Elektriciteitswerken Noppe BVBA

ID-label: -

B.T.W. nr.: BE 0887 577 021

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 16/10/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Torenblokstraat
Huisnummer	18
Busnummer	1e verdieping
Postcode	2610
Gemeente	Wilrijk
Land	België

Eigenaar

Naam	Fountain Theodore
Straatnaam	Torenblokstraat
Huisnummer	18
Busnummer	1e verdieping
Postcode	2610
Gemeente	Wilrijk
Land	België

Installateur

Naam	Elektriciteitswerken Noppe BVBA
BTW nr.	BE 0887 577 021
Telefoonnummer	+32 3 685 22 85
E-mail	hilde@ewn.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820049792858

Teller Nr.: : 1SAG1100066956


Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

 Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 6



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 13.98 MΩ

RE: 22.7 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/10/2050
 - De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 - Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:31 tot 10:07
 De inspecteur Yoshi Van den Eynden



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
 Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
 De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/10/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



















EL.BORD A




Yoshi Van den Eynden


ACEG VZW - #412



16/10/2025

EL.BORD B




Yoshi Van den Eynden
ACEG VZW - #412

Installateur: 	Klant:	Datum: 30/09/25
		Get. door: HL
Elektriciteitswerken O P P E	Naam: Fountain Theodore Straat: Torenblokstraat 18 1e verd Gemeente: 2610 wilrijk Projectnr: 2025192	Aanpassing:
		Formaat: A4



KELDER

Installateur: NOPPE	Klant:	Datum: 30/09/25
		Get. door: HL
Elektriciteitswerken N O P P E	Naam: Fountain Theodore Straat: Torenblokstraat 18 1e verd Gemeente: 2610 wilrijk Projectnr: 2025192	Aanpassing:
		Formaat: A4



Yoshi Van den Eynden
ACEG VZW - #412