



N° 234-INSP.



Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : EANDIS

Nr teller : 135578817
N° comp :

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 84/1496

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle : OLIFANTSTRAAT 27, ROONSE 9600

Eigenaar : ASSOULI ELARBI
Propriétaire: Adresse : 1DEM

Installateur : 1DEM
Datum van het onderzoek : 19/12/12
Date du contrôle : Inspecteur : V.P. STEELE

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230V
Tension : Meter* / bord verbinding : NVO 5x10
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 60A
Protection max. :

Aardelektrode : 1DEM
Electrode de terre : 6,6 Ohm
Isolatie : 0,918 Mohm
Isolement : Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), and Test results (Test ΔIn, I. ΔIn, AREI / RGIE)

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK
Contrôle visuel : générale : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques : GEEN / PAS
VISUM : Datum/date : 14 DEC 2012

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
en mag in dienst gesteld worden
L'installation est conforme au RGIE
et peut être mise en service
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 19/12/2012

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'envoyer une copie de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIs(EI) 1.104