




N° 234-INSP.



Distributienetbeheerder : EANDIS
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 7495540
N° comp :

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 84/0797

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : LORRETESTRAAT 101, ROOSE 1600
Lieu du contrôle :

Eigenaar : JANSSENS
Propriétaire : Adres : 19274
Adresse :

Installateur : V.D. STEENE ROMY
Datum van het onderzoek : 10/6/2011
Date du contrôle : BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur : V.D. STEENE R

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart.

Spanning : 230V
Tension : Meter / bord verbinding : X.V.B. & K.O.
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 60A
Protection max. :

Aardelektrode : PEN
Electrode de terre : 113 Ohm
Isolatie : 52 Mohm
Isolément : Aantal verdeelborden : 2
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), and TestΔIn (OK, NOK) for various configurations.

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : GEEN
VISUM : Datum/date :

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport, detailing specific electrical test results.

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
L'installation est conforme au RGIE
Het controlerbezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 10/11/2011
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis de R.C.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le nouveau visiteur de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIS/EI1. 1.04