



D. 137149

103641

Halsendallaan 5, 1652 Alseberg
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**KONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Meensestraat 41, 8500 Kortrijk
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Inrichtingen van : Winkelwinkler
Plaats van onderzoek : Beekstraat 27A Rode
Installateur : Madelec Waregem

- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr uitgereikt te : op datum van :
Aard van de inrichting : RESIDENTIEEL Stroomleveraar : Sluiterij
Agent-Onderzoeker : DEGRIJSE Datum van onderzoek : 2/06/94

	Beschrijving van de stroombanen
- Bedrijfspanning	<u>230V</u>
- Doorsnede voedingskabel	<u>2 adraden of drievoud 1,1² mm² : 3 km² : 2 adraden</u>
- Algemene bescherming	<u>MADELEC</u>
- Type algemene schakelaar	<u>10A</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>10A</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>10A</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>10A</u>
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>10A</u>
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63/43A R : 4 mm² : 15A Aant.</u>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>63/43A</u>

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken : geen

EX. NRBA N
30 6 94
V.H.
[Signature]

De elektrische installatie werd konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op 17/06/94
Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.