vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Explotatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 ▪ fax +32(0)2 674 59 59 ▪ info@vincotte.be ▪ www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building ▪ Boulevard A. Reyerslaan 80 ▪ 1030 Brussels

N 002018

Safety, quality and environmental services

Resi. Code: 1

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P033030201/VIL | **Lid nr.:** | **Aanvrager:** M^r Bols

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Bols	Naam, Voornaam:	Goemine
Heerdorp 9	Adres: Koplredenstraat, 5	
Ident. Kaart nr.: 2321 Meer	Post nr. + Stad: 1050 Bxl	
BTW nr.: BE	Tel: . . . /	. . . / . . . . .

Basis van het onderzoek: ☒ *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ○ ***ARAB*** ○ .....

☒ Art 270	☒ ingebruikname	○ wijziging	○ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271 bis	☒ **Wooneenheid**
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
○ Art 276	○ verzwaring	○ overdracht	○	○ Art	○ Art	④ **Andere**

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN 5 4 1 4 4 8 9 6 0 0 0 6 2 2 1 4 3 1 ○ EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst	
	kWh meter nr.: 5252570 Meterstand dag: 00005 nacht: 00004	○ kWh excl. nacht meter: nr.: ..... Meterstand: .....
	Bescherming aansluiting (A): ○ 20 ☒ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○	
Gegevens installatie	Nominale spanning: ○ 230V ○ 3x230V ☒ 3N400V ○	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ☒ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○	☒ aardingslus ○ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: ...4... X ...10... mm² - Type: ...XVB...	○ .....
Beschrijving installatie ☒ Zie bijlage	Algemene differentieelstroominrichting: ...63... A / 300 mA Aantal borden: ...1... Aantal eindstroombanen: ...13...	
	Appart. N1	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ○ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: ...1... Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: ...17... MΩ ○ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ○ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ○ was verzegeld ○ was niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**	.....	Visum DNB: .....
Inbreuken Bestaande installatie ○ **Nihil**	.....	Aangestelde DNB: Naam: ..... Visum: .....
Opmerkingen ○ **Nihil**	.....	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie (voldoet) ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
○ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór 03/11/2033
● **door hetzelfde erkend organisme (**)**

Agent bezoeker: Naam: Van Eetvelt Agent nr.: 3303. Datum: 03/11/2008

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): ...1... ☒ Eéndraadsschema('s): ...2... ○ .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 20