



N° 234-INSP.



# ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.  
ASBL

Kerkstraat 33  
1820 MELS BROEK

Distributienetbeheerder : Eandis  
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 109 ypluik  
N° comp :

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 154/14.11.26/06

EAN code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Vooschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Augustijnestraat 7 3000 heve  
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Wonen & Werk Adres : Yperenvoestraat 2 3001 Hever  
Propriétaire : Adresse :

Installateur : ide BTW / TVA : 0448-800-786

Datum van het onderzoek : 26/11/2005 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : Inspecteur : Gestly

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart.

Spanning : 3N/400V Meter / bord verbinding : XUV 4x100 Max. beveiliging : 40A  
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Ru Isolatie : >10 Mohm Aantal verdeelborden : 1  
Electrode de terre : 8,04 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>23</u>	Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>2baard</u>	<u>D-2</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>2baard</u>	<u>K-9</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK  
Contrôle visuel : générale :   contact direct :   Indirecte aanraking : OK NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen : OK  NOK   
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK  NOK   
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :  
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

INBREUKEN: geen  
Opmerking: Rookmelder badkamer verboden op deze plaats  
- NEN gas, water op verboden plaats

**Bestuit / Conclusion**

De installatie is niet conform met het AREI en mag niets in dienst gesteld worden in dienst blijven.  
L'installation est pas conforme au R.G.I.E. et peut ne pas temporairement être mise en service tester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK <input type="radio"/> 18 m → <input type="radio"/> 274 AK <input type="radio"/>	276bis HK <input type="radio"/> 274 HK <input type="radio"/>	..... / .....
271 AK <input type="radio"/>	271 HK <input type="radio"/>	..... / .....
276 AK <input type="radio"/>	276 HK <input type="radio"/>	..... / .....

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 26.11.2005  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard le 26.11.2005.  
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.  
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIs/EI1.1.04

