



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR 71 11 140 Me

ADRES INSTALLATIE: *Herengracht 3370*

Herengracht 48

EIGENAAR: *Hermaut*

Adres: *op adres*

OPDRACHTGEVER:

Adres: *Nanhouw Pat*

INSTALLATEUR:

Adres: *puttel*

BTW nr: *11.6335 E-335*

GESCAND

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: *22/02/11*; Aanvulling van verslag nr. *1*; Type der lokalen: *huishoudelijk*
Aard installatie: Nieuw - Uiterbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verouwing - Renovatie
Begin werken : Fundering vóór *n2* 1.10.81 ; Installatie vóór *n1* 1.10.81 ; Met Zonde BA4 / BA5 ; AREI art. *85-82*
Aansluiting: Spanning *230* V ; Bescherming v/d aansluiting: *maxto* A ; Alg. schakelaar: type: *ADS40A10,3A*
Netaftakkabel (type & sectie): *E 2x134x10* mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): *V0B10* mm²
Type aardelektrode: baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TN - TT - IT
Aantal borden: *7* ; Aantal eindstroombanen: *24* ; Spreidingsweerstand: *4,2* Ohm ; Alg. Isolatie niveau: *720* MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A10,3A: bringer A en S en X

DS 40A10,030: bringer T, U, V en W

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. *810*
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: *geen*

7

3.2. OPMERKINGEN (NOTA's :

zie keerzijde: *D807*

7

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - ja - nee - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *22/02/2036*
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Agent Technisch
Controle

Berij