

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 29/11/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 29/11/2021
Verslagnummer: 0720-211129-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 02 230 81 82 E: btv.brussel@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0720

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: MOBILITY +
Adres: POORTAKKERSTRAAT 37/0302, 9051 GENT
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: EY- THOMAS HENRY
Adres: ABELENDREEF 2, 1820 STEENOKKERZEEL
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: MOBILITY +
Adres: POORTAKKERSTRAAT 37/0302,9051 GENT
BTW-nummer: 0649979281

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: EY- THOMAS HENRY
Adres: ABELENDREEF 2, 1820 STEENOKKERZEEL
EAN- code:
Nummer teller: 1SAG3100047918
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Laadpaal

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De controle beperkt zich tot de laadpaal en de invloed ervan op de bestaande installatie.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0720-211129-04



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingslus
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 32A
 Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Laadpaal
 Merk: Alfen
 Type: 904460027
 Sr nr: ACE0117046



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 4 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 29/11/2046 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0720 i.o. van de technisch directeur
29/11/21 12:48

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0720-211129-04

