



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : WOONWEG GARDENS
Plaats van onderzoek : AV. J. BRUL 40 WOONWEG
Installateur : DEBLAERE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : APPARAT- 2 I Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : COLPAERT M Datum van onderzoek : 25/06/2026

- Bedrijfspanning	<u>311,400V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>10x</u>	
- Algemene bescherming	<u>MBO 40A</u>	<u>2e 16A AUT-</u>
- Type algemene schakelaar	<u>AKO</u>	<u>6e 20A AUT-</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>LUS</u>	<u>2e 20A?? AUT-</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>34 Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>10 MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1110</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>93A/140A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>903A/140A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : WARM'S
BOLLA
KOYU.

Vastgestelde inbreuken :
Geen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 25/06/2026

Agent-Onderzoeker,

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa :
MU/GEZIEN
ELECTRABEL

