



3333701 13/01/60/019

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr. :  
 Teller nr. : 5283730-2060  
 Stand I : 001644,1

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN**  
~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 ~~AREI art. 270~~ AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis  
 Aanvulling verslag nr. : VINGOTE VIL/19/700 28432/00/HL/000 15/12/2014  
 Aard installatie : Nieuwe ~~...~~ / Bestaande ~~...~~  
 Type der lokalen : APPARTEMENT (3E RECHTS)  
 Plaats van onderzoek : STATIONWEG 29 BUS 11 1930 ZAVENTEN  
 Eigendom van : REAR TING-LONG IP  
 Opdrachtgever : BUBA BATIRO CONTRACT SHERUTGAN 266/2 1070 ANTWERPEN  
 Installateur : idem  
 BTW BE0891423367 ID-kaart : \_\_\_\_\_ Uitgereikt te : \_\_\_\_\_ Datum : \_\_\_\_\_  
 Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 09/01/2013

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 3 x 60 A Omschakelaar: stand \_\_\_\_\_  
 Hoofdbeveiliging : Zek : 3 x 60 A Schak : 4 x 60 A 300 mA  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : EWS aantal geleiders : 9 doorsnede : 10 mm  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : \_\_\_\_\_ aantal geleiders : \_\_\_\_\_ doorsnede : \_\_\_\_\_ mm  
 Aardelektrode : Type : ~~...~~ / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 9 Ω  
 Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 0 + 14 Algemene isolatieweerstand : 0,63 MΩ  
 Diff. schak. : algemene : 4 x 60 A 300 mA bijkomende : 4 x 60 A 300 mA (11 A 7 N)  
 werking testknop : in orde ~~...~~ controle foutlus : in orde ~~...~~  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja ~~...~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde ~~...~~  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde ~~...~~ onrechtstreekse aanraking : in orde ~~...~~  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde ~~...~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde ~~...~~  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend ~~...~~

**VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.**

~~N Bestaande afdeling waterleiding CV ketel noodstroomvoorziening~~  
 ① GEEN

**BESLUIT**

De installatie is conform ~~...~~ met het AREI.  
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd ~~...~~ uiterlijk op 09/01/2013  
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging  
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag ~~...~~ in dienst gesteld  
 worden / blijven ~~...~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de voorschriften van de Belgische  
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie ~~...~~

voor de directeur,  
 de onderzoeker  
  
**Jurgen MOENS**  
 Kruiskouterstraat 59  
 O.C.B. 1750 Lennik  
 ☎ 02/269.07.07 • 0475/45.23.82

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier. rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

v.o. installatie, energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

Zaken directe elektrische

van